



蒙矿管2602

报告编号：NMTJAQW-2026-01492

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋) 检测检验报告



委托单位：二连浩特市先锋水泥制品有限公司

受检单位：二连浩特市先锋水泥制品有限公司

样品名称：绝缘靴

型号规格：25KV（双安牌）

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年09月19日



内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告中检测检验结果仅反映被检设备的当时状态。
- 2、样品由客户提供时, 结果仅适用于客户提供的样品。
- 3、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告封面、首页、骑缝处未盖“(检测检验机构名称)检测检验专用章/公章”无效。
- 5、未经本机构允许不得复制报告。复制报告的封面、首页、骑缝处未重新盖“(检测检验机构名称)检测检验专用章/公章”无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出, 逾期视为认可。
- 8、被检设备及仪器维修后, 可能影响其安全性能, 应再次提出检测检验申请。
- 9、报告中“不适用”项目, 检测检验结果栏描述为无此项, 单项判定用“/”表述。

检测检验机构名称: 内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址: 呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院(金川基地)

邮政编码: 010030

电话: 0471-5208008

电子邮箱: tjyaqsc@163.com

网址: <http://www.nmgtjy.cn>



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01492

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	二连浩特市先锋水泥制品有限公司		
	地址	二连浩特市		
	联系人	吴建忠	电话	15847990628
受检单位		二连浩特市先锋水泥制品有限公司		
合同编号		NMTJ-ELY-20260023		
样品名称		绝缘靴	样品编号	26-JY-350
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 09 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2027 年 03 月 18 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		所检项目合格  签发日期: 2026 年 9 月 20 日		
检测检验组成员		胡强、于志东		
备注		/		

批准: 李岩伟

审核: 于志东
日期: 2026.9.20主检: 胡强 于志东
日期: 2026.9.19.

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01492共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
安全鞋耐电压实验机	HP-043	GX-5087	1 级，0.1mA	2027.05.26
数显温湿度测量仪	YGH-312	003-06	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5℃ K=2	2027.02.04
钢卷尺	7.5 m	018-11	± 1mm	2027.02.05
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01492

共 5 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	类别	制造单位	样品状态	
26-JY-350	25 KV 绝缘靴	25 KV	定期	双安	表面完好 无破损 无污损	
检验环境						
环境温度（℃）		23.1		环境湿度（%RH）	50.6	
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-350	15 kV	1min	未击穿	左：1.9 右：1.8	试验时应无 击穿，泄漏 电流不大于 标准中表 3 规定值 6.0 mA。	合格



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01492

共 5 页 第 4 页

现场检验照片



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01492

共 5 页 第 5 页

意见 与 解 释	/
-------------------	---

本报告结束, 以下空白。

