



蒙 矿管 26 02

报告编号: NMTJAQW-2026-01491

电力绝缘安全工器具(绝缘手套) 检测检验报告



委 托 单 位 : 二连浩特市先锋水泥制品有限公司

受 检 单 位 : 二连浩特市先锋水泥制品有限公司

样 品 名 称 : 橡胶绝缘手套

型 号 规 格 : 12KV 橡胶绝缘手套 (双安牌)

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026 年 09 月 19 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、报告中检测检验结果仅反映被检设备的当时状态。
- 2、样品由客户提供时，结果仅适用于客户提供的样品。
- 3、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告封面、首页、骑缝处未盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 5、未经本机构允许不得复制报告。复制报告的封面、首页、骑缝处未重新盖“（检测检验机构名称）检测检验专用章/公章”无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 8、被检设备及仪器维修后，可能影响其安全性能，应再次提出检测检验申请。
- 9、报告中“不适用”项目，检测检验结果栏描述为无此项，单项判定用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮政编码：010030

电话：0471-5208008

电子邮箱：tjyaqsc@163.com

网址：http://www.nmgtjy.cn

网 址：http://www.nmgtjy.cn



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01491


共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	二连浩特市先锋水泥制品有限公司		
	地址	二连浩特市		
	联系人	吴建忠	电话	15847990628
受检单位		二连浩特市先锋水泥制品有限公司		
合同编号		NMTJ-ELY-20260023		
样品名称		橡胶绝缘手套	样品编号	26-JY-349
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 09 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2027 年 03 月 18 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		所检项目合格  签发日期: 2026 年 9 月 20 日		
检测检验组成员		胡强、于志东		
备注		/		

批准:




审核:



日期: 2026.9.20

主检:



日期: 2026.9.19.



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-01491

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大 允许误差	有效期
数显温湿度测量仪	YGH-312	003-06	湿度: $U=1.5\%RH$ 温度: $U=0.5^{\circ}C$ $K=2$	2027.02.04
绝缘工具耐压装置	GHJS-I	DJ-034	$U_{rel}=1.0\% k=2$	2027.05.26
钢卷尺	7.5 m	018-11	$\pm 1mm$	2027.02.05
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-01491

共 5 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	制造单位		样品状态	
26-JY-349	12KV 橡胶绝缘手套	12KV	双安		表面完好 无破损 无污染	
检验环境						
环境温度（℃）		22.8		环境湿度（%RH）	53.7	
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-349	8 kV	1min	未击穿	左：2.1 右：3.7	试验时应无击穿，泄漏电流不大于9mA。	合格



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01491

共 5 页 第 4 页

现场检验照片



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-01491 共 5 页 第 5 页

意见 与 解 释	/
-------------------	---

本报告结束，以下空白。

