



蒙矿管2602

报告编号：NMTJAGW-2026-01144

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋) 检测检验报告



委托单位：突泉县群英奇缘采石有限公司
受检单位：突泉县群英奇缘采石有限公司
样品名称：绝缘靴
型号规格：35KV
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2026年06月05日



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01144


共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	突泉县群英奇缘采石有限公司		
	地址	突泉县		
	联系人	刘达雄	电话	18375830686
受检单位		突泉县群英奇缘采石有限公司		
合同编号		AQ-2026-0186		
样品名称		绝缘靴	样品编号	26-JY-039
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026年06月05日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2026年12月04日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		综合判定: 合格		
检测检验组成员		李小波、王虹		
备注		/		

批准:




审核:



日期:

2026.6.5

主检:



日期:

2026.6.5

利

 测
 (3)



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01144

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
安全鞋耐电压试验机	HP-043	GX-5087	1 级, 0.1mA	2026.6
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5%℃ K=2	2027.1
钢卷尺	KJ-115	20 m	±0.2mm	2026.10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01144

共 5 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	类别	制造单位	样品状态	
26-JY-039	35KV	35KV	定期	双安科技(天津)有限公司	表面完好无污损	
检验环境						
环境温度(°C)		24.5		环境湿度(%RH)		
				49.6		
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-039	15kV	1min	未击穿	左: 0.527 右: 0.553	试验时应无击穿, 泄漏电流不大于标准中表3规定值 6.0mA。	合格

设备

专用



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01144

共 5 页 第 4 页



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01144

共 5 页 第 5 页

意见与解释	
-------	--



本报告结束，以下空白。

