



管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-01143

电力绝缘安全工器具(绝缘手套) 检测检验报告



委托单位：突泉县群英奇缘采石有限公司

受检单位：突泉县群英奇缘采石有限公司

样品名称：橡胶绝缘手套

型号规格：Z型

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年06月05日



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01143

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	突泉县群英奇缘采石有限公司		
	地址	突泉县		
	联系人	刘达雄	电话	18375830686
受检单位	突泉县群英奇缘采石有限公司			
合同编号	AQ-2026-0186			
样品名称	橡胶绝缘手套	样品编号	26-JY-046	
检测检验地点	安全生产实验室	检测检验日期	2026年06月05日	
检测检验类别	定期检测检验	下次检测检验日期	2026年12月04日	
检测检验依据	KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》			
检测检验项目	工频耐压试验			
存在问题及建议	/			
检测检验结论	综合判定：合格			
检测检验组成员	李小波、王虹			
备注	/			

内蒙古自治区特种设备检验研究院



批准：

李昌伟

审核：

贾俊志
日期：2026.6.5

主检：

王虹
日期：2026.6.5



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01143

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度：U=1.5%RH 温度：U=0.5%℃ K=2	2027.1
绝缘工具耐压装置	GHJS-I	DJ-034	2级	2026.6
钢卷尺	KJ-115	20 m	±0.2mm	2026.10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01143

共 5 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	制造单位		样品状态	
26-JY-046	Z 型	12KV	杭州锦渤贸易有限公司		表面完好无污损	
检验环境						
环境温度 (°C)		24.5		环境湿度 (%RH)		49.6
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-046	8kV	1min	未击穿	左：4.1 右：4.3	试验时应无 击穿，泄漏电 流不大于 9mA。	合格

设备
专用
3)

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-01143

共 5 页 第 4 页

现场检验照片



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘手套)检测检验报告

报告编号：NMTJAQW-2026-01143

共 5 页 第 5 页

意见与解释	
-------	--



本报告结束，以下空白。

