



蒙 矿管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-00761

电力绝缘安全工器具(验电器) 检测检验报告

委 托 单 位： 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司
受 检 单 位： 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司
样 品 名 称： 声光验电器
型 号 规 格： YDQ-II
检测检验类别： 定期检测检验
检测检验日期： 2026 年 04 月 17 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效;
- 2、不对复制报告负责;
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效;
- 4、检测检验报告涂改无效;
- 5、对检测检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出,逾期不予受理;
- 6、检测检验结果只反映被检设备当时状态;
- 7、被检设备维修后,可能影响其安全性能,建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目,检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称: 内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址: 呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院(金川基地)

邮 政 编 码: 010030

联 系 电 话: 0471-5208008

电 子 邮 箱: t.jyaqsc@163.com

网 址: http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(验电器)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-00761 共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司		
	地址	兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇		
	联系人	郑安富	电话	13704792139
受检单位		乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司		
合同编号		AQ-2026-0104		
样品名称		验电器	样品编号	26-JY-106
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026 年 04 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2027 年 04 月 16 日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		综合判定: 合格		
检测检验组成员		李小波 贾俊杰		
备注				

批准:

李宏伟

审核:

日期: 2026.4.19

主检:

日期: 2026.4.17



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(验电器)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00761 共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5℃ K=2	2027.1
绝缘工具耐压装置	GHJS-I	DJ-034	2 级	2027.6
钢卷尺	KJ-115	20 m	±0.2mm	2026.10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(验电器)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00761 共 5 页 第 3 页

基本信息								
样品编号	型号规格	额定电压	制造单位		样品状态			
26-JY-106	35KV	35KV	任丘市凤民电力器材有限公司		表面完好无污损			
检验环境								
环境温度（℃）		23.9		环境湿度（%RH）		48.7		
检验项目								
样品编号	起动电压试验			工频耐压试验				结论
	起动电压 kV	计算 倍数	标准要求	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	标准要求	
26-JY-106	7.0	0.20	起动电压应在 0.15～0.40 倍额定电压之间。	95	1	无闪络和击穿，各部分无灼伤，无发热现象，	试验时应无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	合格



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(验电器)检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-00761 共 5 页 第 4 页

现场检验照片



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(验电器)检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2026-00761 共 5 页 第 5 页

意见与解释

本报告结束，以下空白。