



蒙 矿管 26 02

报告编号：NMTJAQW-2026-00760

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋) 检测检验报告



委托单位： 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司
受检单位： 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司
样品名称： 绝缘胶鞋
型号规格： 5KV
检测检验类别： 定期检测检验
检测检验日期： 2026 年 04 月 17 日



内蒙古自治区特种设备检验研究院
声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验专用章”无效;
- 2、不对复制报告负责;
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效;
- 4、检测检验报告涂改无效;
- 5、对检测检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出,逾期不予受理;
- 6、检测检验结果只反映被检设备当时状态;
- 7、被检设备维修后,可能影响其安全性能,建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目,检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称:内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址:呼和浩特市回民区110国道内蒙古自治区特种设备检验研究院(金川基地)

邮 政 编 码: 010030

联 系 电 话: 0471-5208008

电 子 邮 箱: tjyaqsc@163.com

网 址: http://www.nmgtjy.cn

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJ AQW-2026-00760

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司		
	地址	兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇		
	联系人	郑安富	电话	13704792139
受检单位		乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司		
合同编号		AQ-2026-0104		
样品名称		绝缘胶鞋	样品编号	26-JY-105
检测检验地点		安全生产实验室	检测检验日期	2026年04月17日
检测检验类别		定期检测检验	下次检测检验日期	2026年10月16日
检测检验依据		KA/T 2072-2019 《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》		
检测检验项目		工频耐压试验		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		综合判定:合格		
检测检验组成员		李小波、贾俊杰		
备注		/		

批准:

张 伟

审核:

陈 斌
日期: 2026.4.19

主检:

贾俊杰
日期: 2026.4.17



内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00760 共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备				
名称	型号规格	唯一性标识	准确度等级/不确定度/最大允许误差	有效期
安全鞋耐电压试验机	HP-043	GX-5087	1 级, 0.1mA	2026.6
数显温湿度测量仪	003-04	HM34	湿度: U=1.5%RH 温度: U=0.5%℃ K=2	2027.1
钢卷尺	KJ-115	20 m	±0.2mm	2026.10
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

本页以下空白

内蒙古自治区特种设备检验研究院
电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2026-00760 共 5 页 第 3 页

基本信息						
样品编号	型号规格	额定电压	类别	制造单位	样品状态	
26-JY-105	5KV	5KV	定期	山东沂水县利足制鞋厂	表面完好无污损	
检验环境						
环境温度（℃）		23.9		环境湿度（%RH）	48.7	
检验项目						
样品编号	工频耐压试验				标准要求	结论
	试验电压 kV	试验时间 min	试验结果	泄漏电流 mA		
26-JY-105	12kV	1min	未击穿	左：0.97 右：0.96	试验时应无击穿，泄漏电流不大于标准中表3规定值3.6mA。	合格

内蒙古自治区特种设备检验研究院

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJIAQW-2026-00760

共 5 页 第 4 页

现场检验照片



内蒙古自治区特种设备检验研究院

电力绝缘安全工器具(绝缘鞋)检测检验报告

报告编号: NMTJIAQW-2026-00760

共 5 页 第 5 页

意见与解释

本报告结束，以下空白。